



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности по Намскому району
с. Намцы, ул. Базовая, 2

Предписание № 32/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина),

«Детский сад №2 «Сандаара»

владельца собственности имущества и т.п.)

На основании распоряжения начальника ОНДиПР по Намскому району от 21.05.2021 года №32, проведена плановая, выездная проверка зданий и сооружений МБДОУ «Детский сад №2 «Сандаара», расположенного по адресам: РС(Я), Намский район, с. Аппаны, ул. Лена, 67

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Оконешниковой А.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в обследовании (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **юридическому лицу** необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	не соблюдены специальные технические условия средства обеспечения пожарной безопасности (кабель АПС не соответствует)	п. 54 ППР в РФ №1479	14.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" **ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:**

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

